



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Τάτα Κάτια
Τηλέφωνο : 26510 09064-7130
Fax : 26510 07001
e-mail : supplies@uoi.gr

Ιωάννινα, 30/06/2022
Αριθμ. πρωτ. 20957

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022», CPV:35111400-9, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (**25.395,20€**) με ΦΠΑ (ΣΥΝ. 1730/25-05-2022, ΑΡ. ΠΡΩΤ.17978/25-05-2022). Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από το ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενάρθρος έργου 2021NA34600329.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφοράς σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2^{ος} Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις **13/07/2022**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00**.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), η οποία συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20957/30-06-2022»
«Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων
2022»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: <https://www.uoi.gr>



Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) **13/07/2022**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Πίνακας συμμόρφωσης
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
 - α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και
 - β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Συνημμένα

- Πίνακας Συμμόρφωσης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση «**Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022**» προϋπολογισμού 25.395,20€.

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας – Νομοθεσία-Πρότυπα

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υλικών πυρασφάλειας (πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει πιστοποιημένα υλικά και να τα τοποθετήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ισχύοντα πρότυπα. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με την [Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 15/2014 \(ΦΕΚ 3149/Β/2014\)](#) και με την [Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 14/2014 \(ΦΕΚ Β' 2434\)](#).

2. Υλικά-Προδιαγραφές Υλικών

A. Πυροκροτητής.

Πυροκροτητής 1/4" για Κλείστρα Μονίμων Συστημάτων CO₂. Τάσης ενεργοποίησης 12-24V DC. Συνοδεύεται από ρακόρ πυροκροτητή από ¼" σε 3/8".

B. Φορητοί πυροσβεστήρες.

Οι προσφερόμενοι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014(ΦΕΚ 3149 Β/24-11-2014). Ο ανάδοχος θα προσκομίσει προς έγκριση τα σχετικά πιστοποιητικά των πυροσβεστήρων μετά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας.

Γ. Πυροσβεστικοί κρουνοί.

Πυροσβεστικός κρουνός (υδροληψίας) Φ80 , PN16 , 3" , με δύο εξόδους ταχείας σύνδεσης 2+1/2" , πλήρης με τάπες αλουμινίου.

Δ. Υλικά πυρανίχνευσης

- Σειρήνα σήμανσης συναγερμού με flash, συστήματος τοπικής κατάσβεσης (για κτίριο Επιστήμης Υλικών – Πολυδύναμο 1).

Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 12-24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, οπτικής ένδειξης LED και ακουστικής απόδοσης μέχρι 98dB. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54. Ενδεικτικού τύπου Eaton Cooper FS24.

- Σειρήνα σήμανσης συναγερμού με flash, συστήματος τοπικής κατάσβεσης (για κτίριο Βιοτεχνολογίας – Πολυδύναμο 4).

Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 17-60V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, κόκκινης οπτικής ένδειξης LED, ακουστικής απόδοσης μέχρι 106dB και στεγανότητας IP65. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54. Ενδεικτικού τύπου Klaxon Signals PSC-0002.

- Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, φωτοηλεκτρικού τύπου, συμβατικός.



Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022

Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με οπτική ένδειξη ενεργοποίησης LED, ορατή από 360°. Τροφοδοσία 15-30 Vdc. Κοινή βάση τοποθέτησης των ανιχνευτών με δυνατότητα κλειδώματος προς αποφυγή κλοπής. Πιστοποιημένο κατά EN54 από διεθνής φορείς. Ενδεικτικού τύπου Eaton MPN: O-MPD821.

- Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, φωτοηλεκτρικού τύπου, διευθυνσιοδοτούμενος.

Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με οπτική ένδειξη ενεργοποίησης LED, ορατή από 360°. Τροφοδοσία 15-30 Vdc. Κοινή βάση τοποθέτησης των ανιχνευτών με δυνατότητα κλειδώματος προς αποφυγή κλοπής. Πιστοποιημένο κατά EN54 από διεθνής φορείς. Ενδεικτικού τύπου Eaton MPN: O-MAP820S.

- Ανιχνευτής πυρκαγιάς, θερμοδιαφορικός, συμβατικός.

Συμβατικός ανιχνευτής φωτιάς με τη βάση του, θερμοδιαφορικός, συμβατικός. Τροφοδοσία 18-30 Vdc, με Led ενεργοποίησης. Πιστοποιημένο κατά EN54-5 από διεθνής φορείς. Ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics BS-660.

- Πικτογράφημα μονής όψη.

Πικτογράφημα μονής όψης με ένδειξη κάτω δεξιά 26m, συμβατός με αυτοελεγχόμενο φωτιστικό σήμανσης EXIT Olympia Electronics PLD-25/NST. Ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics SW-25/DR.

- Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας με LED.

Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας με 6 LED ισχύος, κατανάλωσης ισχύος 6,2W, μπαταρίας 4,8V/4Ah, προστασία από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση, ενδεικτικό LED Charge/lamp fault/battery fault/Test button, χρόνο επαναφόρτισης 24 ώρες, ελάχιστη αυτονομία 180 λεπτών, προστασίας IP40, ισχύς φωτεινής πηγής 245/480 lm (δίκτυο/εφεδρεία), σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Ενδεικτικού τύπου Olympia Electronics GR-316/6P/A.

- Σύστημα Access Point διπλής ζώνης.

Σύστημα Access Point διπλής ζώνης, αδιάβροχο, για τοποθέτηση σε στύλο, τοίχο ή οροφή. Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας μέσω PoE (802.3at/af), μέγιστη κατανάλωση 10 W. Υποστήριξη πρωτοκόλλων 802.11a/n/ac (5 GHz) και 802.11b/g/n (2.4 GHz). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας 2.4 GHz και 5 GHz (dual band). Ενσωματωμένες κεραίες με τουλάχιστον 2 chains ανά band. Ισχύς εκπομπής 2.5 dBi ανά band, εύρους 360°. Πιστοποιήσεις CE, FCC και IC. Ενδεικτικού τύπου MikroTik wAP ac (RBwAPG-5HacD2HnD).

Ιωάννινα 18/05/2022

Οι
Συντάκτες

Όλγα Κωστούλα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών

Χρήστος Μπουρνάκας
Πολιτικός Μηχανικός



Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022

Παύλος Βασάκος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Χρήστος Καραγιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Προμήθεια πυροκροτητών σε φιάλες και σε φιάλες πιλότους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	5	50,00	250,00
2	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως φορητός 6 kg κατηγορίας ABC 40 με επιτοίχια βάση στήριξης σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	50	28,00	1.400,00
3	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως φορητός 12 kg κατηγορίας ABC 40 με επιτοίχια βάση στήριξης σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	3	40,00	120,00
4	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) φορητός 5 kg με επιτοίχια βάση στήριξης σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	5	68,00	340,00
5	Πυροσβεστικός κρουστός (υδροληψίας) Φ80 , PN16 , 3" , με δύο εξόδους ταχείας σύνδεσης 2+1/2" , πλήρης με τάπες αλουμινίου	TEM	5	320,00	1.600,00
6	Σειρήνα σήμανσης συναγερμού με flash, συστήματος τοπικής κατάσβεσης, 12-24V DC, ακουστικής απόδοσης 98dB, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	6	25,00	150,00
7	Σειρήνα σήμανσης συναγερμού με flash, συστήματος τοπικής κατάσβεσης, 17-60V DC, ακουστικής απόδοσης 106dB, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	3	40,00	120,00
8	Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, φωτοηλεκτρικού τύπου, συμβατικός, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	5	25,00	125,00



Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2022

9	Ανιχνευτής πυρκαγιάς καπνού, φωτοηλεκτρικού τύπου, διευθυνσιοδοτούμενος, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	5	37,00	185,00
10	Ανιχνευτής πυρκαγιάς, θερμοδιαφορικός, συμβατικός, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	5	18,00	90,00
11	Πικτογράφημα μονής όψης με ένδειξη κάτω δεξιά 26m, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	20	5,00	100,00
12	Αυτοελεγχόμενο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας με 6 LED ισχύος, οροφής, ισχύος 6,2W, φωτεινότητας 245/480 lm, αυτονομίας 180 λεπτών, σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	140	105,00	14.700,00
13	Σύστημα Access Point διπλής ζώνης, αδιάβροχο, για τοποθέτηση σε στύλο, τοίχο ή οροφή. Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας μέσω PoE (802.3at/af), μέγιστη κατανάλωση 10 W. Υποστήριξη πρωτοκόλλων 802.11a/n/ac (5 GHz) και 802.11b/g/n (2.4 GHz), σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.	TEM	10	130,00	1.300,00
				Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%	20.480,00
				Φ.Π.Α. 24%	4.915,20
				Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%	25.395,20

